

くりりんセンター余剰電力売却回答書

(質問事項：原文を掲載)

令和 2 年 12 月 18 日

番号	資料名	項目等	質問等	回答
1	仕様書	3. その他	(1)(2)から卒 FIT 電源であるという認識ですが、お間違えないでしょうか。 電気+環境価値セットでの入札という認識でよろしいでしょうか。	当施設においては、平成 29 年 6 月をもって FIT を終了しております。 また、環境価値については、考慮しておりません。
2	入札説明書	7. 開札	弊社が応札した場合、毎月バイオマス比率をご提出いただけますでしょうか。	バイオマス比率の測定及び資料等の提供は予定しておりません。