

くりりんセンター余剰電力売却回答書

(質問事項：原文を掲載)

令和3年12月14日

番号	資料名	項目等	質問等	回答
1	入札説明書	6. 入札書類の提出 (4) 入札書の記載方法	入札書の入札金額の一番最初に¥マークを記載した方がよろしいでしょうか。	入札書(様式第4号)の注釈に記載がある通り、入札金額は頭書に¥の記号を付記してください。
2	入札説明書	6. 入札書類の提出 (4) 入札書の記載方法	入札書に記載する日付は開札日でしょうか。もしくは記入日でしょうか。	入札書の日付は、開札日を記入してください。
3	仕様書	3. その他 (1) 新エネルギー発電設備の廃止	売電電力には旧 RPS 法に基づく新エネルギー等電気相当量は含まないとのことだが、非化石証明書は付与されるのか。	非化石証明書は付与しません。
4	仕様書	3. その他 (1) 新エネルギー発電設備の廃止	非化石証明書が付与される場合、非化石証明書の申請手続きは入札実施者または落札者のいずれが行うのか。	非化石証明書は付与しません。落札者が必要に応じて非化石証書化することになります。

番号	資料名	項目等	質問等	回答
5	仕様書	3.その他 (1) 新エネルギー発電設備の廃止	非化石証書が付与される場合、RPS 電源としての設備 ID や申請計画使用燃料一覧、バイオマス比率計算書等、非化石証書の申請に必要な書類は提供いただけるのか。	非化石証書は付与しません。非化石証書の申請に必要な書類について、提供可能なものについては提供します。なお、ごみ質分析結果については、実施している4回分の結果は提供可能です。
6	仕様書	3.その他 (2)、(3)	非化石証書価値を含む入札という認識でよろしいでしょうか。	非化石証書は付与しません。 入札書に記載する価格は、非化石価値を含んだ金額となります
7	仕様書別紙 (売電実績)		契約期間中における稼働停止の予定はございますでしょうか。	例年10月に実施する高圧受変電設備の定期年次点検により発電停止期間が発生します。 停止期間：5日間（予定）
8	入札書 契約書	価格(単価)	非化石証書が付与される場合、入札書(契約書)に記載する価格(単価)には、非化石証書の単価を含むのか、それとも非化石証書分の単価は別途覚書等で手当てされるのか。	非化石証書は付与しません。 入札書に記載する価格は、非化石価値を含んだ金額となります。