

放 流 水 中 の 有 害 成 分 令 和 元 年 度

月 日	アルキル水銀 mg/l	総水銀 mg/l	カドミウム mg/l	鉛 mg/l	有機リン mg/l	六価クロム mg/l	シアン mg/l	ひ素 mg/l	PCB mg/l	フェノール mg/l	銅 mg/l	亜鉛 mg/l	総クロム mg/l	ふっ素 mg/l	溶解性鉄 mg/l	溶解性マンガン mg/l	1.4 ダイキシン類 ジキシン mg/l pg-TEQ/l
4/19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.035	ND	ND	0.06	0.025	ND
6/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.036	ND	0.1	0.06	0.017	ND
8/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.032	ND	0.1	0.06	0.029	ND
10/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.032	ND	ND	0.06	0.013	ND
12/4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.036	ND	0.1	0.05	0.004	ND
2/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	0.009	0.034	ND	0.1	0.08	0.023	ND
最高	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	0.009	0.036	ND	0.1	0.08	0.029	ND
最低	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	0.005	0.032	ND	0.1	0.05	0.004	ND
平均	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	0.007	0.034	ND	0.1	0.06	0.019	ND
定量下限	0.0005	0.0003	0.0003	0.001	0.01	0.002	0.01	0.001	0.0005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.1	0.03	0.001	0.005
検出下限	0.0002	0.0001	0.0003	0.0003	0.0006	0.0006	0.003	0.0003	0.0002	0.002	0.0003	0.0002	0.0003	0.009	0.005	0.0003	0.0005
基準	0.005	0.09	0.1	0.1	0.5	0.5	1	0.1	0.003	5	3	2	2	8	10	10	0.5

月 日	トリクロロエチレン mg/l	四塩化炭素 mg/l	ジクロロエチレン mg/l	1.2ジクロロエタン mg/l	1.1.1トリクロロエタン mg/l	1.1.2トリクロロエタン mg/l	1.3ジクロロプロペン mg/l	ベンゼン mg/l	チウラム mg/l	シマジン mg/l	チベン mg/l	セレン mg/l	ニッケル mg/l	ホウ素 mg/l	17β-エストジオール μg/l	エストロン μg/l
4/19	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.29	—	—
6/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	—	—
8/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.28	0.0051	0.055
10/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.24	—	—
12/4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.29	—	—
2/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.31	0.0038	0.074
最高	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.31	0.0051	0.074
最低	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.24	0.0038	0.055
平均	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.28	0.0045	0.065
定量下限	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006	0.0002	0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
検出下限	0.0002	0.0004	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0005	0.0002	0.0002	0.0006	0.0006	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
基準	0.1	0.2	0.2	0.02	0.4	3	0.06	0.02	0.1	0.06	0.2	0.1	—	10.0	—	—

0.5 動30 紙 5