【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の4（閲覧用記録簿）】

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿［旧最終処分場］　［令和　2　年度］

○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 ［廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第4号イ］

種類（単位）													
焼却灰	平成22年度末を以て埋立終了												
固化ダスト（t／月）													
不燃物（t／月）													
破砕不適物（t／月）													
圧縮物（t／月）													
固化プラスチック（t／月）													
し渣・沈砂（t／月）													
その他（t／月）													
合計（t／月）													

○水質検査の実施状況と措置（月1回以上測定） ［廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第4号ニ及びホ］

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均
採取場所															
地下水	上流	採取日	15日	27日	17日	15日	16日	16日	14日	19日	令和2年11月11日に一般廃棄物最終処分場の廃止が確認されました。				
		分析結果が得られた日	30日	6月5日	30日	31日	31日	30日	30日	30日					
		電気伝導度（mS/m）	29.8	28.5	28.9	28.2	27.9	25.9	28.9	24.8					27.9
		塩化物イオン濃度（mg/l）	4.6	5.3	4.5	4.7	4.9	12.0	4.9	4.4					5.7
	下流	採取日	15日	27日	17日	15日	19日	16日	14日	19日					
		分析結果が得られた日	30日	6月5日	30日	31日	31日	30日	30日	30日					
		電気伝導度（mS/m）	44.5	51.1	47.8	45.8	45.5	44.7	43.9	42.6					45.7
		塩化物イオン濃度（mg/l）	75	130	99	94	95	88	84	83					94
	必要な措置を講じた日		－	－	－	－	－	－	－	－					
	講じた措置の内容		－	－	－	－	－	－	－	－					
処理水（放流水）	採取日		3日、15日	13日、27日	3日、17日	1日、15日	6日、19日	2日、16日	1日、14日	4日、19日					
	水素イオン濃度（pH）		7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6					7.5
	BOD（mg/l）		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					－
	COD（mg/l）		7.7	8.1	8.6	8.2	8.4	8.1	7.7	8.1					8.1
	浮遊物質量（SS）（mg/l）		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					－

○施設の点検 ［廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト］

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
点検日	擁壁等、遮水工	14日	21日	16日	18日	18日	17日	14日	13日	令和2年11月11日に一般廃棄物最終処分場の廃止が確認されました。				
	浸出水処理設備	14日	21日	16日	18日	18日	17日	14日	13日					
異常の有無	擁壁等、遮水工	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし					
	浸出水処理設備	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし					
必要な措置を講じた日		－	－	－	－	－	－	－	－					
講じた措置の内容		－	－	－	－	－	－	－	－					