

## くりりんセンターピット火災等の発生について（令和6年度）

- ① 日 時：令和6年6月3日（月）14：51頃  
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下  
状況及び原因：発火。原因不明  
消火作業終了：15：10  
搬入等への影響：～15:50 破碎・粗大ごみ処理中断  
～16:45 可燃ごみプラットホーム7番扉からの受入停止
  
- ② 日 時：令和6年7月31日（水）11：33頃  
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ落ち口付近  
状況及び原因；発火。原因不明  
消火作業終了：12：00  
搬入等への影響：～13：00 可燃ごみプラットホーム6、7番扉からの受入停止。破碎・粗大ごみ処理中断
  
- ③ 日 時：令和6年8月21日（水）10：30頃  
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ落ち口付近  
状況及び原因；発煙。原因不明  
放水作業終了：11：10  
搬入等への影響：～11：55 可燃ごみプラットホーム7番扉からの受入停止。  
～13：00 破碎・粗大ごみ処理中断
  
- ④ 日 時：令和6年9月2日（月）15：20頃  
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ落ち口付近  
状況及び原因；発火。原因不明  
放水作業終了：15：52  
搬入等への影響：～15：52 可燃ごみプラットホーム6番扉からの受入停止  
～16：30 可燃ごみプラットホーム7番扉からの受入停止。  
～翌9：00 破碎・粗大ごみ処理中断
  
- ⑤ 日 時：令和6年10月1日（火）12：45頃  
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ落ち口付近  
状況及び原因；発煙。原因不明  
放水作業終了：13：35  
搬入等への影響：～14：30 可燃ごみプラットホーム6、7番扉からの受入停止。破碎・粗大ごみ処理中断
  
- ⑥ 日 時：令和6年10月4日（金）10：29頃  
場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ落ち口付近  
状況及び原因；発火。原因不明  
放水作業終了：10：50  
搬入等への影響：～13：00 可燃ごみプラットホーム6、7番扉からの受入停止。破碎・粗大ごみ処理中断

### 火災等発生の要因 ～お願い～

発火や発煙の状況から、小型充電式電池（リチウム電池等）と思われるものが破碎時や搬送時のショックで発火・発煙するものと推測されています。

早期発見、初期消火の対応によって大きな事故とはなっていませんが、ひとたび大きな施設火災が発生すると、人命の危機のほか、高額な復旧費用や長期間の施設停止に伴う休止期間中の処理委託など経費面にも大きな影響が出ます。また、住民の皆さんが排出するごみの収集、ごみの受け入れに影響が出る恐れがあります。

お住まいの地域のごみ集積所に家庭ごみを出すとき、リチウムイオン電池等の小型充電式電池やこれらの電池が内蔵したままの製品を、燃やさないごみ袋や資源ごみの袋に絶対に入れないでください。