

## くりりんセンターピット火災等の発生について（令和7年度）

- ① 日 時：令和7年4月2日（水）15：40頃  
場 所：有価物搬出先事業所へ破碎鉄搬送中  
状況及び原因：発火。電池混入のため  
消火作業終了：15：55  
搬入等への影響：4月3日から有価物搬出先への搬入一時中断

### 火災等発生の要因 ～お願い～

発火や発煙の状況から、小型充電式電池（リチウム電池等）と思われるものが破碎時や搬送時のショックで発火・発煙するものと推測されています。

早期発見、初期消火の対応によって大きな事故とはなっていませんが、ひとたび大きな施設火災が発生すると、人命の危機のほか、高額な復旧費用や長期間の施設停止に伴う休止期間中の処理委託など経費面にも大きな影響が出ます。また、住民の皆さんが排出するごみの収集、ごみの受け入れに影響が出る恐れがあります。

お住まいの地域のごみ集積所に家庭ごみを出すとき、リチウムイオン電池等の小型充電式電池やこれらの電池が内蔵したままの製品を、燃やさないごみ袋や資源ごみの袋に絶対に入れないでください。